



## МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Тосненского района**

пр.Ленина, д. 16а, г. Тосно,  
Ленинградская область, 187000  
тел., факс: (81361) 2-21-48  
e-mail: ogpntosno@mail.ru  
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

В редакцию газеты  
«Тосненский вестник»

В ООО «В.И.-ТОС»

На сайты поселений

14.08.2018 № 192-2-12-37

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **Что запрещается делать в общежитиях?**



Согласно требованиям пожарной безопасности в общежитиях, на проживающих и сотрудников накладывается ряд запретов. В целях предотвращения возникновения пожароопасной ситуации и быстрого распространения огня в случае возгорания запрещается:

-курить в комнатах или коридоре общежития;

- разводить открытый огонь;
- хранить легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости и материалы;
- устанавливать на путях эвакуации самооткрывающиеся двери или турникеты, которые при пожаре могут выйти из строя;
- использовать электроприборы (чайники, кипятильники, плиты и др.) без разрешения должностного лица;
- применять жучки или самодельные удлинители;
- производить замену кабелей или иных элементов электропроводки, что не соответствует проектному плану;
- накрывать технику и электроприборы, в том числе лампы и компьютеры, тканью или иными легковоспламеняющимися материалами;
- устанавливать не открывающиеся металлические решетки;
- загромождать эвакуационные выходы мебелью и другими предметами;
- применять пиротехнические изделия в помещении и поблизости здания;
- использовать бытовые свечи, керосиновые лампы и другие пожароопасные предметы;
- умышленно выводить из строя средства пожаротушения или сети пожарного водопровода;
- включать одновременно несколько электроприборов во избежание перегрузки электросети;
- использовать средства огнетушения не по назначению;
- применять бензин, керосин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для чистки пола, обуви и так далее;
- эксплуатировать неисправные или плохо закрепленные розетки;
- включать вышедшие из строя электроприборы.

Парковка автомобилей около общежития не должна закрывать проезд для спецтранспорта в случае возникновения пожара. Также на пути не должны располагаться предметы, включая турникеты или ограждения, которые будут препятствовать доступу к общежитию.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Тосненского района

В.В. Шошина