

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации
 Директор Давлятина Наталья Викторовна
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

Давлятина, О.В. В.В.

187090, Ленинградская область, Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6

Юридический адрес: 187090, Ленинградская область, Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6

Давлятина Наталья Викторовна, телефон/факс: 8 (813)61-91346, radofinnikovo-school@yandex.ru

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4716013738	51558488	49007	80.21.1	41248820001


**ПЛАН
 мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное подразделение							
1 Директор	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					
2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					
5 Воспитатель	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					

8 Помощник воспитателя	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					
9 Заведующий хозяйством	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					
11 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам					
12 Дворник	Обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам					
14 Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам					
16 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам					
18 Учитель (английского языка)	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					
23 Учитель (начальных классов)	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					
24 Социальный педагог	Для уменьшения пульсации освещенности предусмотреть включение соседних ламп в три фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронным ПРА.	Создание нормальных условий освещенности					

Председатель аттестационной комиссии


Заместитель директора школы по комплексной безопасности



Ахралович И. П.

Члены аттестационной комиссии

Специалист ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»




Яшенев Ф. В.

Директор

Председатель профсоюзной организации

Медицинская сестра



Давлятшина Н. В.

Колпакова В. Ю.

Червоткина Е. В.