

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная общеобразовательная школа»

187090, РФ, Ленинградская область Тосненский район,
п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627(актуализированная версия))

2018 год

УТВЕРЖДАЮ
Приказом № 73
от 16.10.2018г.
Директор МКОУ
«Радофинниковская ООШ»
Н.В. Давлятшина

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 43
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная общеобразовательная школа».
- 1.2. Адрес объекта (одно здание): 187090, РФ, Ленинградская область Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2180,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8,65 га
- 1.4. Год постройки здания: 2007, последнего капитального ремонта: нет (новое здание)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет (новое здание)

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименование – МКОУ «Радофинниковская ООШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187090, РФ, Ленинградская область Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): учредитель - Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области, Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по образованию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее - Комитет).
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области - адрес: РФ, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32, Телефон: (81361) 3-26-91 - приёмная, E-mail: motosno@mail.ru, Web-сайт: http://tosno-online.com
- Комитета по образованию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 187000, РФ, Ленинградская область, г.Тосно, ул.Советская, д. 10А, Телефон: (813-61) 221-53, E-mail: komtosn@yandex.ru, Web-сайт: http://komitet.tsn.lokos.net

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. 1 Сфера деятельности -образование основное общее (ОКВЭД 85.13)

2.2. Виды оказываемых услуг: - реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг:на объекте (очная).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:(К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У).

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида(да,нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Объект расположен пешей доступности.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет.

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - по личному вызову.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта

3.2.2 время движения (пешком)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения _____

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком ⁺)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)			+		
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)			+		
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «14» сентября 2018 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ-пп	ДП	ВНД	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «14» сентября 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУ-пп	ДУпп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУ-пп	
2 этапа (отложенных работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Комментарий к пункту 3.5

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп		+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+			+				
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
1.4 По варианту «А»	ДП								
1.5 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп	+			+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+							
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДУ-пп	+			+		+		
	ДП		+	+		+		+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+							
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «14» сентября г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется/ не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое).

- **техническая экспертиза** _____

- **разработка проектно-сметной документации** _____

- **согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)** _____

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) _____

- рассмотрение на _____

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное _____

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации: <http://radofinnikovo-school.tsn.lokos.net>

- Карте доступности (адрес):

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 14.09.2018

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 14.09.2018

3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 7 стр.

4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

(руководитель)

_____ *Подпись*

Члены комиссии:

_____ *Подпись*

_____ *Подпись*

_____ *Подпись*

_____ *Подпись*

Платонова Ю.Ю.

Потапов М.П.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МКОУ «Радофинниковская ООШ»

Наименование объекта

187090, РФ, Ленинградская область Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <p>- Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории</p>	<p>1.1 Отсутствует информация об ОСИ на входе на территорию, на въезде на территорию (Все)</p> <p>1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения в направлении к входу в здание (С-п)</p> <p>1.3 Отсутствуют понижение бортового камня (К)</p>	<p>1.1 Разместить рядом с входом на территорию информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.2 Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) у входа на территорию</p> <p>1.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения</p>	<p>1.1 Обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории.</p> <p>1.3 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.3 Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016)</p>	<p>К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>
2.	<p>Вход в здание (Главный и вход)</p> <p>- Лестница (наружная) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур</p>	<p>2.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)</p> <p>2.2 Лестница не дублируется пандусом или другим подъемным устройством.</p>	<p>2.1 Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени марша лестницы.</p> <p>2.2 установить предупреждающие тактильные указатели перед маршем лестницы.</p> <p>2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями зрения.</p>	<p>2.1 При реконструкции увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см высота порога не более 1,4 см. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)</p> <p>2.2 установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 5.1.14-16 СП 59.13330.2016)</p> <p>2.3 При реконструкции и/или капитальном ремонте установить</p>	<p>К - ВНД О-н - Упп О-в - ДУпп С-п - ВНД С-ч - ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>

				поручни в соответствии с нормативными требованиями. (п. 6.2.11 СП 59.13330.2016)			
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1 Отсутствует своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 6.5 СП 59.13330.2016). (С-п)</p>	<p>3.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.</p>	<p>3.1 Обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3 СП 59.13330.2016)</p> <p>Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности</p> <p>Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). (6.4.1 СП 59.13330.2016)</p> <p>3.2 Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации перед маршами внутренних лестниц. (5.2.8 СП 59.13330.2016)</p> <p>3.3 При реконструкции и/или капитальном ремонте в зонах обслуживания МГН увеличить дверные проемы до ширины в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см). (п.6.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2016)</p> <p>3.4 Обеспечить получение всего перечня предоставляемых услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа. (По варианту «Б») и/или приобрести мобильное подъемное устройство.</p> <p>3.6 При реконструкции и/или</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п - ДП Г-ч-ДП У-ДП</p>	<p>К - ДЧ О-н- ДП О-в- ДП С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п-ДП Г-ч- ДП У-ДП</p>	<p>К - ДЧ О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч-ДП У- ДП</p>

				капитальном ремонте установить недостающие поручни вдоль маршей лестницы (с двух сторон) в (6.2.11 СП 59.13330.2016)			
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <p>- Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания</p>	<p>4.1 Информация о помещениях размещена не нормативно (С-п)</p> <p>4.2 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в кабинетах и залах, не организован сурдоперевод (Г-ч)</p> <p>4.3 Отсутствует предупредительная тактильная информация перед дверными проёмами (С-п)</p>	<p>4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)</p> <p>4.2 В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема (п. 8.2.2 СП 59.13330.2016);</p> <p>4.3 организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 8.2.3 СП 59.13330.2016);</p> <p>4.4 в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее</p>	<p>4.1 Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)</p>	<p>К - ДУпп О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п -ДУпп Г-чДУпп У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч-ДП У-ДП</p>	<p>К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП</p>

			<p>место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.</p> <p>4.5 установить световой сигнализатор школьного звонка (п. 8.2.5 СП 59.13330.2016);</p>				
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <p>- Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)</p>	<p>5.1 Нет туалетных кабин соответствующих нормативным требованиям.</p>	<p>5.1 Организовать сопровождение (О-в, О-н, С-п, С-ч)</p> <p>5.2 установить кнопку экстренной помощи, опорные поручни, крючки для одежды и костылей п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>5.3 У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные, мнемосхема санузла) п. 6.3.6 СП 59.13330.20126</p>	<p>5.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте, привести две туалетных кабины (МЖ) соответствии с нормативными требованиями для доступа МНГ. (п. 6.3 СП 59.13330.2016).</p>	<p>К - ВНД О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п-ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ВНД О-н- ДП О-в-ДП С-пДУпп С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>
6.	<p>Система информации на объекте</p> <p>- комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях</p> <p>Сайт организации</p>	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации (Все)</p> <p>6.2 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5)</p> <p>6.2 Разместить на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p> <p>6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2016 п. 6.5.1</p>		<p>К - ДУпп О-н- ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч-ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-пДУпп С-ч-ДУпп Г-п-ДУпп Г-чДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП</p>

7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация (С-п)		7.1 Установить тактильные направляющие (организация в чьей ведомости находится территория).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
----	---	---	--	---	---	---	--

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДП	ДП	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДП	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Радофинниковская ООШ»
_____ Н.В. Давлятина
« ____ » _____ 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

МКОУ «Радофинниковская ООШ»
Наименование объекта

187090, РФ, Ленинградская область Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(источник финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»/ «Б»)	К,С	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	Все категории	(2 этап)		

	-понижение бортового камня в местах съезда на проезжую часть -установка тактильных средств				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - установка кнопки вызова (переговорное устройство) - информационные таблички.	Все категории	(1 этап)		
3.2	По входам в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка пандуса - снижение порогов	Все категории	(2этап)		
3.2.2	- установка предупреждающих тактильно контрастных указателей.		(1 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы - установка предупреждающих тактильно контрастных указателей. -увеличение дверных проемов, понижение порогов. - установка недостающих поручней на лестницах (на уровне 90)	К,С	(2 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - обозначить пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знакам -приобрести мобильный подъемник.	Все категории	(2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с обозначением помещений с дублированием рельефными знаками,	С,Г	(2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - установка поручней, крючков для костылей и тростей, кнопки вызова, мнемосхемы.	О, С	(1 этап)		
3.5.2	привести две туалетных кабины (МЖ) соответствии с нормативными требованиями для доступа МНГ	Все категории	(2 этап)		
3.6	По системе информации -	Все категории			

	Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		(2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых	Все категории	(1 этап)		

	граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)				
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,С	(1 этап)		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,С	(1 этап)		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда».

_____ (Платонова Юлия Юрьевна)

Дата согласования «20» сентября 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий